

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861)240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

О.И. Бушмелёва

ФИО

Экспертное заключение

№ 000756от 17.05.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Потолочные панели марки «Ласпан Колорика» («Laspan Colorika»).**1. Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Ласпан Групп»

ИНН 0276906949, ОГРН 1150280053175

Юридический адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2Б, помещение 10, Российская Федерация

Производитель/разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ласпан Групп», адрес места производства: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2Б, помещение 10, Российская Федерация**2. Основание для проведения инспекции:** заявление ООО "Сертификация продукции" (600023, Владимирская область, г. Владимир, ул. Песочная, мкр Коммунар, дом 4, офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576) № 000683 от 29.04.2022 г.**3. Место проведения инспекции (фактический адрес):** Орган инспекции «Эксперт-Юг», г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф.9/2, 9/6.**4. Дата (время) проведения инспекции:** с 29 апреля 2022 по 17 мая 2022**5. Представленные на экспертизу материалы:**

- Протокол лабораторных испытаний №04/A03-232/ПР-22 от 22 апреля 2022 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- ТУ 23.69.11.000-32055209-2022 Потолочные панели марки «Ласпан Колорика» («Laspan Colorika»);
- Макет этикетки.

6. Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.**В ходе экспертизы установлено:****Область применения:** Для заполнения в системах подвесных потолков в помещениях с высокой проходимостью, объектах гражданского строительства различного назначения, мобильных и административных зданиях, сооружениях спортивного, культурного назначения, жилых помещениях, гостиницах и общежитиях, выставочных залах, залах заседаний, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, производственных предприятиях, предприятиях торговли и общественного питания, общеобразовательных учреждениях, и других зданиях и сооружениях общественного и промышленного назначения.**Продукция производится по:** ТУ 23.69.11.000-32055209-2022 Потолочные панели марки «Ласпан Колорика» («Laspan Colorika»).

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения об исходных веществах в технической документации и результаты лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол лабораторных испытаний №04/А03-232/ПР-22 от 22 апреля 2022 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Фрагмент потолочной панели марки «Ласпан Колорика» («Laspan Colorika»)				
Физико-гигиенические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	87
Физико-химические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.823-2015	Не более 0,01	менее 0,0059
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	менее 0,08
Метилметакрилат	мг/м ³	МУК 4.1.620-96	Не более 0,01	менее 0,008
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	менее 0,005
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.	балл	ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	Не допускается	Не обнаружено

Таблица 2 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый Уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец 2: Фрагмент потолочной панели марки «Ласпан Колорика» («Laspan Colorika»)			
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		274±98	МВИ №40090.3Н700.

Активность ^{232}Th , Бк/кг		17±10	МВИ №40090.4Г006
Активность ^{226}Ra , Бк/кг		12±9	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K), Бк/кг	Не более 370	68±23	

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.


Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен макет этикетки с указанием следующих данных:

- наименование продукции,
- характеристики продукции,
- указание технических условий,
- условия хранения,
- партия, дата,
- наименование производителя и его юридический адрес.


Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Потолочные панели марки «Ласпан Колорика» («Laspan Colorika»), производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ласпан Групп», адрес места производства: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2Б, помещение 10, Российская Федерация **соответствует** нормативам и требованиям Главы II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач
Должность


Подпись
Квашулько А.П.
ФИО

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»


Подпись
Набоких В.С.
ФИО