

№ 002849



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 14.04.2022г по 13.04.2027г.

Код ОКПД 2 23.69.11

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42.Н001989

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Ласпан Групп»  
ОГРН 1150280053175. Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагит Агиша, д. 2Б, оф. 10, телефон: 88007758123

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Ласпан Групп»  
ОГРН 1150280053175. Адрес: 450078 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 99/3, офис 302, телефон: 88007758123

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9728054576) Адрес: Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А. Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42 от 21.01.22 г. до 20.01.2025 г. ocs42@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Потолочная панель марки «Ласпан Колорика» («Laspan Colorika»), на основе ГСП, длиной 595/1195 мм шириной 595 мм, с акриловым покрытием. «Ласпан Колорика» 595\*595\*6,5 мм. Выпускаемые по ТУ 23.69.11.000–32055209-2022. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМ1; ГОСТ 30244-94 (метод 2) «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18, п. 4.20) «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». Группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – Д2 (ГОСТ 12.1.044-89), группа токсичности – Т2 (ГОСТ 12.1.044-89).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1759 от 04.04.2022 г.,  
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИД «ПОЖЛАБ»)  
РОСС RU 31529.04ИЖСО.ИЦ30 до 20 января 2025 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 23.69.11.000–32055209-2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Агеев В.А.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Повелетский С.П.

