



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC01349
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-положение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Ласпан Групп». ОГРН: 1150280053175, ИНН: 0276906949. Адрес: 450078, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.39, этаж 3. Телефон: +73472990560, e-mail: gendir@laspan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-положение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Ласпан Групп». ОГРН: 1150280053175, ИНН: 0276906949. Адрес: 450078, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.39, этаж 3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и место-положение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО «СД Испытания», ОГРН 1257700057812, 125504, город Москва, Дмитровское ш, д. 81 стр. 7. Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdspbi@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Декоративная отделочная панель "LASPAN СМЛНГ", окрашенная, на основе негорючей стекломagneйной строительной плиты, толщина 6-12 мм, ширина 1220 мм, длина 2440-3000 мм. Выпускаемая по ТУ 24.45.30.144-32055228-2025. Серийный выпуск

код ОКПД2
23.62.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производится сертификация) ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» Раздел 6. Метод 1. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0. Негорючий материал - НГ.

код ТН ВЭД
6809 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ1349-11/2025 от 28.11.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «СД Испытания», аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0 ИЛ.004, выдан 23.02.2025г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов) ТУ 24.45.30.144-32055228-2025 «Панели антивандальные негорючие "LASPAN СМЛНГ". Технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.11.2025 по 27.11.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Г.В. Давлетшин